

阳新县长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单

序号	排口基本信息				排口类型		所属流域	溯源发现的主要问题	整治方案							县级整治主管部门现场检查意见		
	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类（7大类）	小类（7大类）			整治类型	整治目标	整治措施	标识牌树立		完成时限	是否完成整治		责任主体	主管部门
442	黄石市阳新县海口湖新长港支流入新长港沟渠	FA42022220442GQ00	115.29349	30.05711	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江中下游区间	溯源发现此处为海口湖退水、周边区域上游山洪水及周边区域农田退水，在此处通过沟渠汇入新长港，平时不排水，只有在汛期排水，该排口与365号排口共同负责排涝，此处为泵站	整改规范	排水水质须达到不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质目标	该排口水质监测数据较好，建议责任主体和主管部门加强监督管理，对上游来水检测，对上游来水加强农田退水混入，确保该排口长期稳定达标	否	否	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	阳新县水利和湖泊局	同意申请验收销号
505	黄石市阳新县富池医药化工园区外西侧排洪沟渠	FA4202220505GQ00	115.44746	29.85119	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江中下游区间	溯源发现该排口为山泉水泄洪排口，从猪头山泉眼流下经过山区村庄，村庄有少量生活污水接入后流至山下明沟处，接入暗涵流至此排口排入长江	整改规范	排水水质应不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类的水质标准，并消除黑臭	此次监测发现该排口水质较差，建议对上游工地区域堆放的废弃砂石料和矿石进行清理，杜绝周边污染源，保证水体长期稳定达标排放	是	是	2024年	是	阳新县富池镇人民政府	阳新县水利和湖泊局	同意申请验收销号

阳新县长江入河排污口整治申请验收销号的具体清单

序号	排口基本信息				排口类型	所属流域	溯源发现的主要问题	整治方案							县级整治主管部门现场核查意见			
	正式命名	正式编码	经度	纬度				整治类型	整治目标	整治措施	标识牌树立		完成时限	是否完成整治		责任主体	主管部门	
275	黄石市阳新县黄颡口镇爱民港	FA4202220275GQ00	115.32810	30.01645	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江中下游干流区间	该沟渠是黄颡口镇排洪沟渠，排水主要包含黄颡口村西侧山洪水，以及部分黄颡口村及周边村庄生活污水，沟渠直接汇入长江	整改规范	排水执行不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭	目前排口处水质较好，建议责任主体对周边区域加强监督管理，严防其他废水接入沟渠，同时定期进行监测	是	是	2021年	是	阳新县黄颡口镇人民政府	阳新县水利和湖泊局	同意申请验收销号
370	黄石市阳新县鹏富矿业西280米排洪沟渠	FA4202220370GQ00	115.38861	29.91574	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	长江中下游干流区间	溯源发现该处为空地内沟渠出口，来水主要包含周边山上的山洪水和附近区域的雨水	清理取缔	排水水质须达到不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质目标	该排口现已自然消亡，无水排放	否	否	2021年	是	阳新县富池镇人民政府	阳新县水利和湖泊局	同意申请验收销号